



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Санкт-Петербургу

Санкт-Петербург, наб. реки Мойки д. 85, тел 718-25-05

Управление надзорной деятельности

Санкт-Петербург, наб. реки Мойки д. 85, тел 718-25-61

Отдел надзорной деятельности Кировского района

Санкт – Петербург, ул. Трефолева, д. 43, т/ф 786-41-35

Предписание № 2-12-508/1/1

по устранению нарушений требований пожарной безопасности

Обществу с ограниченной ответственностью «Инвестстрой»

(полное и сокращённое наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя (гражданина) - правообладателя объекта защиты)

(ООО «Инвестстрой»)

Во исполнение распоряжения начальника ОНД Кировского района УНД ГУ МЧС России по г. Санкт-Петербургу Груничева Александра Сергеевича № 2-12-508 от 18 апреля 2014 года, ст. 6, 6¹ Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», 14, 28 мая 2014 г., 06 июня 2014 г., инспектором ОНД Кировского района УНД ГУ МЧС России по г. Санкт-Петербургу Коваленко Артёмом Валерьевичем, проведена внеплановая выездная проверка объекта защиты – жилого многоквартирного дома по адресу: г. Санкт-Петербург, Ленинский пр., д. 108, корп. 1.

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ предписания	Вид нарушения требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (ых) нарушены	Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности	Отметка о выполнении (указывается только выполнение)
1		2	3	4
1	Не установлены датчики в помещении консьержной или диспетчерской для автоматического открывания клапанов дымоудаления и включения вентиляторов.	Федеральный закон от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ п.1 ч.2 ст.1, п.2 ч.1 ст.6; СП 54.13330.2011 «Здания жилые многоквартирные» п. 7.3.3, п.7.3.2	01.05.2015 г	
2	Не подключены к приборам автоматической противопожарной защиты во внеквартирных коридорах дымовые пожарные извещатели для автоматического открывания клапанов дымоудаления и включения вентиляторов.	Федеральный закон от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ п.1 ч.2 ст.1, п.2 ч.1 ст.6; СП 54.13330.2011 «Здания жилые многоквартирные» п. 7.3.3	01.05.2015 г	