

Открытое акционерное общество
«Теплосеть Санкт-Петербурга»,
1 эксплуатационный район
" " 2014г.
Адрес Старая, 114а
Телефон 758-46-89

Потребителю:
ООО "Ивекотстрой"
(наименование и адрес)
Ленинский, 18с.1

Предупреждение о проведении испытаний тепловых сетей на максимальную температуру

Ставим Вас в известность, что с 10⁰⁰ часов 02.04 2014г. будет проводиться испытание тепловых сетей и систем теплоснабжения (за исключением систем отопления детских и лечебных учреждений, систем отопления и вентиляции с непосредственным присоединением и систем горячего водоснабжения) на максимальную температуру 110⁰⁰ С.

Вам необходимо:

1. Отключить систему(ы) горячего водоснабжения до 22⁰⁰ час 01.04 2014г.
2. Отключить системы вентиляции и отопления с непосредственным присоединением (с расчетными параметрами 150/70⁰).
3. В детских и лечебных учреждениях закрыть входные и выходные задвижки в индивидуальном тепловом пункте (отключить системы отопления, вентиляции и горячего водоснабжения во избежание ожогов).
4. О проводимых испытаниях на максимальную температуру оповестить конечных потребителей, включая население.
5. Обеспечить отсутствие людей и материальных ценностей в помещениях и на территории, где проходят тепловые сети.
6. Обеспечить отсутствие автотранспорта в местах прохождения тепловых сетей, в первую очередь, в охранных зонах.
7. О проводимых испытаниях оповестить под расписку владельцев (пользователей) подвальных помещений, по которым проходят тепловые сети. Обеспечить беспрепятственный допуск сотрудникам ОАО «Теплосеть Санкт-Петербурга», аварийным службам к тепловым сетям, расположенным в подвальных помещениях.
8. При обнаружении повреждения на тепловых сетях в подвальных помещениях организовать эвакуацию людей из указанных помещений. При обнаружении вытекания на Вашей территории (за пределами зданий) организовать ограждение и охрану поврежденного участка.
9. Обо всех повреждениях на тепловых сетях срочно сообщать в 1 эксплуатационный район ОАО «Теплосеть Санкт-Петербурга» по телефонам 753-96-23 или в Центральную диспетчерскую службу ОАО «Теплосеть Санкт-Петербурга» по телефонам 901-49-52, 325-35-49

Включение систем теплоснабжения возможно только после окончания испытаний, подтвержденных получением телефонограммы 1 эксплуатационного района ОАО «Теплосеть Санкт-Петербурга» и при достижении температуры теплоносителя 75⁰⁰ С в индивидуальном тепловом пункте Вашего здания.

Начальник 1 эксплуатационного района
ОАО «Теплосеть Санкт-Петербурга»

1 Терпи К.Т.

Дата «21» 03 2014г.

Вручил: инженер РРТО - Попова У.В.

получил: кат. уз-ко ООО «Ивекотстрой» Омар /Омичков/